




## Тип Корпуса M.D

Масса, тип **3500 г**



Момент затяжки основания (M8)  
Момент затяжки выводов (M12)

**6.00 Нм** (допуск  $\pm 15\%$ )  
**18.00 Нм** (допуск  $\pm 10\%$ )

\* Резьба должна быть смазана